



**КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «КУРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ» (ОБПОУ «КПК»)
305004, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 2
тел.: +7 (4712) 58-79-51, +7 (4712) 58-79-50
e-mail: kurskpk@narod.ru;
www.kurskpk.ucoz.ru

Начальнику отделения-
государственному инспектору г.Курска
по пожарному надзору
капитану внутренней службы
Канунникову А.А.

28 ноября 2019 года № 243
на б/н от 31 октября 2019 года

Уважаемый Александр Александрович!

Администрация ОБПОУ «КПК» сообщает, что Ваше представление от 31 октября 2019 года б/н об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, рассмотрено 05 ноября 2019 года на заседании Административного совета колледжа.

В целях устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности, указанных в данном представлении, были приняты следующие меры:

- 1) В период с 07 по 08 ноября 2019 года в соответствии с приказом от 05 ноября 2019 года № 36/2 «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности в ОБПОУ «КПК»» помещения лестничных клеток, использовавшиеся в качестве кладовых, полностью освобождены от товарно-материальных ценностей и опечатаны (п.1 описательной части представления).
- 2) 06 ноября 2019 года между ОБПОУ «КПК» и Курским областным отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» был заключен договор на выполнение противопожарных работ по определению категории по взрывопожарной и пожарной опасности 3-х помещений в здании ОБПОУ «КПК», включая помещение складского назначения – архива (п.3 описательной части представления).

Кроме того, в новом финансовом году, а именно в январе 2020 года, ОБПОУ «КПК» планируется заключение:

*получил 29.11.19
Канунников А.А.*

- договора по расчету пожарного риска (п.п.2, 5, 6 описательной части представления);
- договора на установку противопожарной двери 1-го типа между помещениями различных классов функциональной пожарной опасности – помещением колледжа класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 и помещением архива класса функциональной пожарной опасности Ф 5.2 (п.4 описательной части представления).

Приложение:

- 1) Копия приказа ОБПОУ «КПК» от 05 ноября 2019 года № 36/2 «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности в ОБПОУ «КПК».
- 2) Копия договора № 1704/5-17 на выполнение противопожарных работ от 06 ноября 2019 года.

С уважением,

директор ОБПОУ «КПК»



О.И. Бондарева