

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Курской области
(305000, г. Курск, ул. Можаяевская, д. 6, тел. 52-09-12, факс, 51-40-82)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(305000, г. Курск, ул. Можаяевская, д. 6, тел. 70-31-09, факс, 51-35-82)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Курску
(305014, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 81, тел./факс, 78-77-21)

Предписание N 588/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

юридическому лицу – областному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Курский педагогический колледж»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

должностному лицу – директору Бондаревой Ольге Ивановне

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Курска по пожарному надзору № 588 от «17» сентября 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «01» октября 2019 года по «28» октября 2019 года **проведена плановая выездная проверка**

государственным инспектором г. Курска по пожарному надзору Канунниковым Александром

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Александровичем здания, территории областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский педагогический колледж», расположенного по адресу: г. Курск, ул. К. Маркса, д. 2

проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим хозяйством Сухоруковым Владимиром Николаевичем

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	При высоте лестницы более 45 см., ведущей из кабинета заместителя директора по физическому воспитанию, предусмотреть ограждение с перилами.	п. 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	27.07.2020 г.	
2.	Произвести расчет и обеспечить наличие на двери помещения складского назначения (архива) на 1-м этаже обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 8 НПБ 110-03, п. 4, табл. 1 НПБ 105-03	27.07.2020 г.	

безопасности".				
3.	Обеспечить соответствующее заполнение проемов в противопожарных преградах (установить противопожарную дверь 1-го типа) между помещениями различных классов функциональной пожарной опасности (помещения колледжа класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 и помещение архива класса функциональной пожарной опасности Ф 5.2).	п. 5.14*, табл. 2*, п. 7.4 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	27.07.2020 г.	
4.	Ширину эвакуационного выхода со сцены актового зала в свету выполнить не менее 1,2 метра.	п. 6.16 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	27.07.2020 г.	
5.	В полу на пути эвакуации 1-го этажа, ведущего из женского санузла левого крыла здания, при перепаде высот менее 45 см. предусмотреть лестницу с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6.	п. 6.28* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	27.07.2020 г.	
6.	В лестничных клетках устроены кладовые.	п. 23 (к) Правил противопожарного режима в Российской Федерации	27.07.2020 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Государственный инспектор г. Курска
(должность, фамилия, инициалы государственного
по пожарному надзору Канунников А.А.
инспектора по пожарному надзору)
«28» октября 2019 года



Предписание для исполнения получил:

инспектор ОБФДЧ "СБПЗ"
Браунин В.В.
(должность, фамилия, инициалы)

«28» 10 2019 года
(подпись)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 51-00-22
(по вопросам правонарушений государственных инспекторов и консультаций)